



Nouakchott le: **26 MAI 2026** انواكشوط في

N°: **100 1478** الرقم

## AVIS D'ADDITIF AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DE REPORT DE LA DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES

Réf : AAON N°002/CPMP/MS/2026

Le Ministère de la Santé informe les candidats intéressés par l'Appel d'Offres National Ouvert n°002/CPMP/MS/2026 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de dix-sept (17) onduleurs, que le complément aux spécifications techniques ci-après a été introduit dans le dossier d'appel d'offres.

Rubrique	Désignation	Spécifications techniques
Batteries	Technologie des batteries	Lithium-ion
	Autonomie des batteries	≥ 15 minutes
	Recharge	Automatique
	Protection des batteries	Fusibles / disjoncteurs
Normes et conformité	Norme obligatoire	IEC 62040-1
		IEC 62040-2
		IEC 62040-3
	Certification constructeur	IEC 62619
		CE / ISO

En conséquence, et afin de permettre aux soumissionnaires de prendre en compte ces compléments techniques dans la préparation de leurs offres, la date limite de dépôt des offres, initialement prévue le 01 juin 2026 à 12h00, est reportée au **lundi 15 juin 2026 à 12h00**.

PI  
Ely Meïda Zein  
الأمينة العامة  
Ministère de la Santé